

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування систем протипожежної автоматики)

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-01-16-012116-a

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Сумського державного університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:

«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»

Послуги з технічного обслуговування систем протипожежної автоматики здійснюються щомісячно протягом лютого-грудня 2023 року на об'єктах університету за адресами, вказаними у таблиці 1.

Послуги повинні надаватись з дотриманням Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 р. № 1417, ДСТУ СЕН/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення» та ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

Послуги з технічного обслуговування систем протипожежної автоматики включають забезпечення постійного контролю за технічним станом систем протипожежної автоматики та підтримання їх в працездатному стані, відновлення працездатності та усунення збоїв обладнання протипожежної автоматики протягом строку технічного обслуговування систем протипожежної автоматики.

Послуги з технічного обслуговування систем протипожежної автоматики надаються відповідно до наступного переліку регламентних робіт з технічного обслуговування систем протипожежної автоматики:

Регламент №1

Технічного обслуговування систем протипожежної автоматики

Періодичність - один раз в місяць

1. Зовнішній огляд стану приймально-контрольних приладів, блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення, клавіатур, пожежних сповіщувачів, виносних СЗП, кабельних трас (огляд приладів щодо відсутності на зовнішніх поверхнях механічних пошкоджень (вм'ятин, тріщин, відколів і т.п.); перевірка кріплення та наявності пломб на корпусах; видалення бруду, пилу, вологи; перевірка кріплення до корпусів проводу заземлення).
2. Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлових індикаторів, РКІ дисплеїв на приладах, блоках електроживлення, блоках (модулях) розширення і клавіатурах (перевірка справності роботи вимикачів, перемикачів, оптичних індикаторів, РКІ дисплеїв).
3. Контроль напруги електроживлення, основного та резервного джерел електроживлення, роботи автоматики перемикачів електроживлення (перевірка надійності підключення до клемних колодок проводів електроживлення та дроту заземлення, вимірювання величини напруги на клемах «Сеть», в контрольних точках випрямлювача (стабілізатора) 12В, 24В і т.п., а також на клемах акумулятора, перевірка роботи установки, спрацювання відповідних світових індикаторів і висвітлення відповідної інформації на РКІ дисплеях).
4. Перевірка працездатності установки пожежної сигналізації (перевірка спрацювання на кінцевих сповіщувачах шлейфів; перевірка спрацювання сигналізації «Обрив» і «К.З.», перевірка надходження сигналу „Пожежа” або «Несправність», а також висвітлення інформації на відповідних індикаторах сповіщувача і приладу; перевірка в спрацюванні світло-звукових пристроїв при надходженні, з шлейфів, що перевіряються, сигналу „Пожежа”).

Регламент №2

Технічного обслуговування систем протипожежної автоматики

Періодичність - один раз в 3 місяці

1. Зовнішній огляд стану приймально-контрольних приладів, блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення, клавіатур, пожежних сповіщувачів, виносних СЗП, кабельних трас (включає в себе всі роботи визначені п.1 Регламенту №1).
2. Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлових індикаторів, РКІ дисплеїв на приладах, блоках електроживлення, блоках (модулях) розширення і клавіатурах (включає в себе всі роботи визначені п.2 Регламенту №1).
3. Контроль напруги електроживлення, основного та резервного джерел електроживлення, роботи автоматики перемикачів електроживлення (включає в себе всі роботи визначені п.3 Регламенту №1) та перевірку роботи приладу (блока електроживлення) в надійності підключення до клемних колодок проводів електроживлення та дроту заземлення, перевірка роботи тумблера «Сеть» або автомату електроживлення в разі переходу на живлення від акумулятора.

4. Перевірка працездатності установки пожежної сигналізації (включає в себе всі роботи визначені п.4 Регламенту №1 та перевірку роботи шлейфів шляхом натисканням кнопок ручних сповіщувачів та імітацію спрацювання не менше 40% пожежних сповіщувачів).

Регламент №3

Технічного обслуговування систем протипожежної автоматики

Періодичність - один раз в 6 місяців

1. Зовнішній огляд стану приймально-контрольних приладів, блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення, клавіатур, пожежних сповіщувачів, виносних СЗП, кабельних трас (включає в себе всі роботи визначені п.1 Регламенту №1).
2. Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлових індикаторів, РКІ дисплеїв на приладах, блоках електроживлення, блоках (модулях) розширення і клавіатурах (включає в себе всі роботи визначені п.2 Регламенту №1).
3. Контроль напруги електроживлення, основного та резервного джерел електроживлення, роботи автоматики перемикачів електроживлення (включає в себе всі роботи визначені п.3 Регламенту №1 та очищення пілососом від пилу, за необхідності регулювання величини напруги в контрольних точках та зарядного струму акумулятора відповідно до паспортних значень).
4. Перевірка працездатності установки пожежної сигналізації (включає в себе всі роботи визначені п.4 Регламенту №1 та очищення димових сповіщувачів пілососом, перевірка спрацювання сповіщувачів в кожному шлейфі).
5. Перевірка наявності і стану експлуатаційної документації і 10% запасу пожежних сповіщувачів (Перевірка наявності та справності запасних пожежних сповіщувачів).

Регламент №4

Технічного обслуговування систем протипожежної автоматики

Періодичність - один раз на рік

1. Зовнішній огляд стану приймально-контрольних приладів, блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення, клавіатур, пожежних сповіщувачів, виносних СЗП, кабельних трас (включає в себе всі роботи визначені п.1 Регламенту №1).
2. Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлових індикаторів, РКІ дисплеїв на приладах, блоках електроживлення, блоках (модулях) розширення і клавіатурах (включає в себе всі роботи визначені п.2 Регламенту №1).
3. Контроль напруги електроживлення, основного та резервного джерел електроживлення, роботи автоматики перемикачів електроживлення (включає в себе всі роботи визначені п.3 Регламенту №3 та перевірку всіх контактних з'єднань).
4. Перевірка працездатності установки пожежної сигналізації (включає в себе всі роботи визначені п.4 Регламенту №3 при необхідності очищення оптичної системи димових сповіщувачів).
5. Перевірка наявності і стану експлуатаційної документації і 10% запасу пожежних сповіщувачів (включає в себе всі роботи визначені п.5 Регламенту №3).
6. Електричні вимірювання ліній зв'язку (шлейфів) пожежної сигналізації (вимірювання величини опору шлейфа всіх ліній сигналізації (шлейфів сигналізації), вимірювання величини опору ізоляції лінії сигналізації по схемі провід- провід та провід- земля, перевірка стану елементів кросировки проводів та стан абонентського захисту ліній, перевірка всіх ліній зв'язку в ланцюгах яких є запобіжники, на їх наявність, справність та відповідність номіналу).

Регламент №5

Технічного обслуговування системи гучномовного оповіщення про пожежу „VELLEZ”

1. Зовнішній огляд стану ліній трансляції, розподільчих і монтажних коробок, дротів електроживлення і заземлення, гучномовців і складових частин комплексу розташованих в шафі:
 - 1.1. Огляд поверхонь щодо відсутності на зовнішніх поверхнях механічних пошкоджень (вм'ятин, тріщин, відколів і т.п.); перевірка кріплення; видалення бруду, пилу, вологи; перевірка вентиляційних отворів кожухів складових частин комплексу- 1 раз в місяць
 - 1.2. Перевірка цілісності кріплення органів керування та індикації на передніх панелях приладів, цілісність та кріплення клем і гнізд на задніх панелях приладів, надійність з'єднання кабелів та проводів - 1 раз в місяць
 - 1.3. Очищення комплекс (шафа) та його складових частини (прилади) від бруду та пилу пілососом- 1 раз на рік.
2. Перевірка працездатності комплексу:
 - 2.1. Перевірка роботи акустичної системи – 1 раз в 3 місяці
 - 2.2. Перевірка спрацювання шлейфа сигналізації Пожежа” та трансляції стандартного повідомлення - 1 раз в 3 місяці
3. Електричні вимірювання ліній трансляції:
 - 3.1. Вимірювання величини опору шлейфа ліній трансляції, величини опору ізоляції ліній трансляції по схемі провід-провід та провід-земля – 1 раз на рік

3.2. Перевірка цілісності ліній - 1 раз на рік

Таблиця 1.

Перелік об'єктів Сумського державного університету, обладнаних системою протипожежної автоматики

| № з/п | Об'єкти | Системи протипожежної автоматики | Типи обладнання, їх кількість | Кількість шлейфів | Кількість сповіщувачів, шт. | | | Типи і кількість інших сповіщувачів | Типи блоків живлення, їх кількість | Інше обладнання |
|-------|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | димові | теплові | ручні | | | |
| 1 | Учбовий корпус №1 (вул. Соборна, 39) | Адресна система ПС, СОУЕ | Омега-А-1 шт. ВАРТА 1-4 – 1 шт. МЦА-ЖСМ 4 – 1шт | 3 (адресні) | 80 | 16 | 8 | | 12В 3А – 3шт | Комплекс VELLEZ - 1шт Гучномовець VELLEZ – 80 шт Світильники вихід, показчик - 26 шт. АКБ 12В7А/ч - 4 шт. АКБ 12В12А/ч - 2 шт. |
| 2 | Навчальний корпус №2 (вул. Петропавлівська, 57) | Безадресна система ПС | ГАММА-132 – 1 шт. Розширювач ГАММА8–4 шт. ВАРТА 1-4 – 1 шт. МЦА-ЖСМ 4-1шт | 62 | 620 | 320 | 45 | | ГАММА-24 – 2 шт. | АКБ12В17А/ч-6 шт. |
| 3 | Навчальний корпус № 3 (вул. Петропавлівська, 59) | Адресна система ПС, СОУЕ | Тірас Prime А М-GSM – 1 шт. | 2 (адресні) | 278 | 4 | 29 | Артон ДЛЗ - 4шт. | ББЖ 12В – 1шт. ББЖ 24В – 1шт. | Комплекс VELLEZ -1 шт Гучномовець – 200 шт АКБ 12В 18 А/ч – 1 шт. АКБ 12В 7 А/ч – 4 шт Світильники вихід, показчик - 61 шт. |
| 4 | Медична санітарна частина (вул. Академічна, 9) | Адресна система ПС, СОУЕ | Тірас Prime А М-GSM – 1 шт. | 2 (адресні) | 190 | | 12 | | ББЖ 12В – 1шт. ББЖ 24В – 1шт. | Комплекс VELLEZ -1 шт Гучномовець – 172 шт АКБ 12В 18 А/ч – 1 шт. АКБ 12В 7 А/ч – 4 шт Світильники вихід, показчик - 39 шт. |
| 5 | Міжвузівська бібліотека (вул. Покровська, 9/1) | Адресна система ПС, СОУЕ , АСПГ | Фотон-А – 1 шт. Розширювач БРА8– 2 шт. Розширювач ПКП - 3 шт. Розширювач БРА – 2 шт. Тірас-4П – 1 шт. | 24 (адресні) і 12 напрямкі в пожежогасіння | 790 | 140 | 27 | Блок ручного пуску ЛПП- А – 28 шт. | АПС-24 – 2 шт. БЖ1230 – 2 шт. | Комплекс VELLEZ -1шт Гучномовець VELLEZ - 380 шт Модуль пожежогасіння МПГ 100 – 35шт Оповіщувач СЗУ- 52шт. Світильники вихід, показчик - 36шт ВУОС – 320шт АКБ 12В 7А/ч – 4шт. АКБ 12В12А/ч - 12 шт. |
| 6 | Гуртожиток №1 (вул. Прокоф'єва, 38-Б) | Безадресна система ПС, СОУЕ | ВАРТА 1/832 – 2 шт. Тірас-4П – 1 шт. | 64 | 680 | 130 | 37 | | БЖ1230-1шт. | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 280шт Світильники вихід, показчик -26 шт АКБ 12В17А/ч-2 шт. АКБ 12В12А/ч-2 шт. АКБ 12В7А/ч-3 шт. |
| 7 | Гуртожиток-готель (вул. Прокоф'єва, 38/2) | Безадресна система ПС, СОУЕ | ВАРТА 1/832 – 3 шт. Тірас-8П – 1 шт. | 84 | 960 | 370 | 36 | Автономні Артон - 180 шт. | БЖ1230-2шт | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 376 шт Світильники вихід, показчик - 48шт АКБ12В12А/ч-2 шт. АКБ12В7А/ч-6 шт. |
| 8 | Спортивна споруда (манеж) (вул. Прокоф'єва, 38/1) | Безадресна система ПС, СО | ВАРТА 1/832 – 3 шт. Тірас-4П – 1 шт. | 71 | 320 | 170 | 26 | Лінійні Артон ДЛ - 32 шт. | | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 320шт АКБ12В12А/ч-2 шт. АКБ12В7А/ч-4 шт. |
| 9 | Гуртожиток №2 (вул. Люблінська, 10) | Безадресна система ПС, СОУЕ | ВАРТА 1/832 – 1 шт. Розширювач БВВ16 – 2шт Тірас-4П – 1 шт. ВАРТА 1/4 – 1 шт. | 66 | 930 | 120 | 47 | | БЖ1230-1шт | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 340 шт Світильники вихід, показчик - 53шт. АКБ12В12А/ч-8 шт. АКБ12В7А/ч-4 шт. |
| 10 | Гараж (вул. Люблінська, 10) | Безадресна система ПС, СОУЕ | Тірас 8П.1 – 1 шт. | 8 | 17 | 28 | 5 | | БЖ-12В 3А – 1шт | Світильники вихід, показчик - 8шт АКБ12В7А/ч-2 шт. |
| 11 | Гуртожиток №3 (вул. Люблінська, 10) | Безадресна система ПС, СО | ВАРТА 1/832 – 1 шт. Тірас-4П – 1 шт. | 30 | 415 | 380 | 14 | | | Комплекс VELLEZ-1 шт. Гучномовець VELLEZ - 210шт. АКБ12В12А/ч-2шт. АКБ12В7А/ч-1 шт. |

| № з/п | Об'єкти | Системи протипожежної автоматики | Типи обладнання, їх кількість | Кількість шлейфів | Кількість сповіщувачів, шт. | | | Типи і кількість інших сповіщувачів | Типи блоків живлення, їх кількість | Інше обладнання |
|-------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---------|-------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | димові | теплові | ручні | | | |
| 12 | Кафедра військової підготовки (вул. Г.Кондратьєва, 165) | Бездресна система ПС, СОУЕ | Тірас-16П – 1 шт. | 12 | 46 | | 10 | | БЖ1230 – 2 шт. | Світильники вихід, показчик - 12шт АКБ12В17А/ч-1 шт. АКБ12В7А/ч-2 шт. |
| 13 | Корпус «Н» (вул. Римського-Корсакова, 2) | Адресна система ПС, СОУЕ, АСПГ | Омега-А – 1 шт. Розширювач БРА – 1 шт. Лунь-8 – 1 шт. | 6 (адресні) і 2 напрямк и пожежог асіння | 330 | | 38 | 2 | Лінійні CV212-14 – 3шт Блок ручного пуску БДУ Омега – 3шт БЖ1230 – 4 шт. БЖ 2430 – 1шт. | Модуль пожежогасіння МПП «Тунгус 4» – 8 шт. Світильники вихід, показчик - 51шт АКБ12В7А/ч-8 шт. АКБ12В2,2А/ч-1 шт. |
| 14 | Учбово-бібліотечний корпус (вул. Римського-Корсакова, 2) | Бездресна система ПС | ВАРТА 1/832 – 1 шт. Радіопередавач 1шт. | 32 | 456 | | 17 | | | АКБ12В7А/ч-1 шт. АКБ12В17А/ч-1шт. |
| 15 | Гуртожиток №3 (вул. Замостянська, 7) | Бездресна система ПС, СОУЕ | Тірас-16.128П – 1 шт. Тірас-16П – 8 шт. | 132 | 1030 | | 38 | 27 | ГАММА-12 – 2 шт. | Світильники вихід, показчик -397 шт Клавіатура ВПК128-1шт АКБ12В7А/ч-2 шт. АКБ12В17А/ч-8 шт. |
| 16 | Санаторій-профілакторій (вул. Санаторна, 1) | Бездресна система ПС | Тірас-8П – 1шт. | 6 | 62 | | 5 | | | АКБ12В7А/ч-1 шт. |
| 17 | Стоматологічний корпус (вул. Санаторна, 1) | Бездресна система ПС, СОУЕ | Варта 1/832 - 1 шт | 23 | 64 | | 13 | | БЖ 12В/3А -2 шт | Світильники вихід, показчик -17шт АКБ12В7А/ч - 3шт. |
| 18 | СОЦ «Універ» Урочище «Сосняк» | Бездресна система ПС, СОУЕ | Тірас – 16.128П – 1 шт. Тірас-16П - 2 шт. Тірас -8П – 4 шт. | 62 | 120 | | 36 | 10 | БЖ 12В/3А -2 шт | Світильники вихід, показчик -71шт Клавіатура ВПК128-2шт АКБ12В7А/ч- 6 шт. АКБ12В17А/ч-3 шт. |
| 19 | Гуртожиток №2 (вул. Замостянська, 5) | Бездресна система ПС, СОУЕ | Тірас-16,128П-1 шт. Тірас-16П – 8 шт. | 112 | 520 | | 38 | 22 | БЖ 12В/5А – 2 шт. | Світильники вихід, показчик -395шт Клавіатура ВПК128-1шт АКБ12В7А/ч-2 шт. АКБ12В17А/ч-8 шт. |
| 20 | Гуртожиток №1 (вул. Миру, 25) | Адресна система ПС, СОУЕ | Омега-А-1 шт. МЦА-ЖСМ 4 - 1шт | 6 (адресні) | 203 | | 14 | 10 | БЖ12В/3А -1 шт. | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 28 шт Світильники вихід, показчик -27шт. АКБ12В7А/ч-2 шт. АКБ12В12А/ч-2 шт. |
| 21 | Гуртожиток №4 (вул. Санаторна, 31) | Адресна система ПС, СОУЕ | Омега-А-1 шт. МЦА-ЖСМ 4 - 1шт | 8 | 288 | | 38 | 24 | БЖ 12В\5А – 1 шт | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 88 шт Світильники вихід, показчик -98шт. АКБ12В7А/ч-1 шт. АКБ12В17А/ч-1шт. АКБ12В12А/ч-2 шт. |
| 22 | Гуртожиток №5 (вул. Санаторна, 31) | Адресна система ПС, СОУЕ | Омега-А- 1 шт. МЦА-ЖСМ 4 - 1 шт | 8 | 259 | | 30 | 24 | БЖ 12В/5А – 1 шт | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 62 шт Світильники вихід, показчик - 86 шт. АКБ12В7А/ч-1 шт. АКБ12В17А/ч-1шт. АКБ12В12А/ч-2 шт. |
| 23 | Кафе-їдальня (вул. Прокоф'єва, 38) | Бездресна система ПС, СО | Аллай 4П-1 шт | 4 | 42 | | 4 | | | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 22шт АКБ12В7А/ч-1 шт. АКБ12В4,5А/ч-2 шт. |
| 24 | Корпус Г (вул. Римського - Корсакова, 2) | Адресна система ПС, СОУЕ | Тірас-А-1 шт. Розширювач АПР- 6 шт | 6 | 488 | | 36 | 2 | Лінійні Артон ДЛ - 4 шт. БЖ12В 5А – 6 шт. БЖ12В 3А – 2 шт. | Комплекс VELLEZ-1шт Гучномовець VELLEZ - 72 шт Світильники вихід, показчик -48 шт. АКБ12В7А/ч-2 шт. АКБ12В12А/ч-2шт. АКБ12В17А/ч-7шт. |
| 25 | Корпус Ц (вул. Римського - Корсакова, 2) | Адресна система ПС, СОУЕ | Тірас Prime А М- GSM – 1 шт. | 2 (адресні) | 398 | | 18 | 20 | ББЖ 12V – 1шт. ББЖ 24V – 1шт. | Комплекс VELLEZ -1 шт Гучномовець – 292 шт АКБ 12В 18 А/ч – 1 шт. АКБ 12В 7 А/ч – 4 шт Світильники вихід, показчик - 95 шт. |
| 26 | Корпус ЕТ (вул. Римського - Корсакова, 2) | Адресна система ПС, СОУЕ | Тірас Prime А М- GSM – 1 шт. | 2 (адресні) | 323 | | 19 | | Артон ДЛЗ - 14шт. ББЖ 12V – 1шт. ББЖ 24V – | Комплекс VELLEZ -1 шт Гучномовець – 277 шт АКБ 12В 18 А/ч – 1 шт. |

| № з/п | Об'єкти | Системи протипожежної автоматики | Типи обладнання, їх кількість | Кількість шлейфів | Кількість сповіщувачів, шт. | | | Типи і кількість інших сповіщувачів | Типи блоків живлення, їх кількість | Інше обладнання |
|-------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|-------|--|---|-----------------|
| | | | | | димові | теплові | ручні | | | |
| | | | | | | | | 1 шт. | АКБ 12В 7 А/ч – 4 шт Світильники вихід, показчик - 79 шт. | |
| 27 | Корпус М (вул. Римського - Корсакова, 2) | Адресна система ПС, СОУЕ | Тірас Prime А М- GSM – 1 шт. | 2 (адресні) | 142 | 4 | 17 | ББЖ 12V – 1 шт. ББЖ 24V – 1 шт. | Комплекс VELLEZ -1 шт Гучномовець – 124 шт. АКБ 12В 18 А/ч – 1 шт. АКБ 12В 7 А/ч – 4 шт Світильники вихід, показчик - 76 шт. | |

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) шляхом розрахунку очікуваної вартості послуг методом порівняння ринкових цін. Місце надання послуг: об'єкти СумДУ обладнані системами протипожежного захисту за адресами: вул. Соборна, 39, вул. Петропавлівська, 57, вул. Петропавлівська, 59, вул. Академічна, 9, вул. Покровська, 9/1, вул. Прокоф'єва, 38, вул. Прокоф'єва, 38-Б, вул. Прокоф'єва, 38/2, вул. Прокоф'єва, 38/1, вул. Люблінська, 10, вул. Г. Кондратьєва, 165, вул. Римського-Корсакова, 2, вул. Замостянська, 7, вул. Санаторна, 1, урочище «Сосняк», вул. Замостянська, 5, вул. Миру, 25, вул. Санаторна, 31 в м. Суми

Обсяг надання послуг :

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики учбового корпусу №1, вул. Соборна, 39 - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики навчального корпусу №2, вул. Петропавлівська, 57- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики навчального корпусу №3, вул. Петропавлівська, 59- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики медично санітарної частини, вул. Академічна, 9- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики міжвузівської бібліотеки, вул. Покровська, 9/1- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку №1, вул. Прокоф'єва, 38-Б- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку-готелю, вул. Прокоф'єва, 38/2- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики спортивної споруди (манеж), вул. Прокоф'єва, 38/1- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку №2, вул. Люблінська, 10- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гаражу, вул. Люблінська, 10- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку №3, вул. Люблінська, 10- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики кафедри військової підготовки, вул. Г.Кондратьєва, 165- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики корпусу «Н», вул. Римського-Корсакова, 2- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики учбово-бібліотечного корпусу, вул. Римського-Корсакова, 2- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку № 3, вул. Замостянська, 7- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики санаторію-профілакторію, вул. Санаторна, 1- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики стоматологічного корпусу, вул. Санаторна, 1- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики СОЦ «Універ», урочище «Сосняк» - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку №2, вул. Замостянська, 5 - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку №1, вул. Миру, 25 - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку №4, вул. Санаторна, 31 - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики гуртожитку №5, вул.

Санаторна, 31- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики кафе-їдальні, вул. Прокоф'єва, 38- 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики корпусу Г, вул. Римського - Корсакова, 2 - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики корпусу Ц, вул. Римського - Корсакова, 2 - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики корпусу ЕТ, вул. Римського - Корсакова, 2 - 11 місяців;

Послуга з технічного обслуговування системи протипожежної автоматики корпусу М, вул. Римського - Корсакова, 2 - 11 місяців.

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до п. 14 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10. 2022 р. № 1178 та статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану на 2023 рік.

Очікувана вартість предмету закупівлі відповідно до планової потреби на лютий-грудень 2023 року складає 539 649,00 грн. з ПДВ. Плановий розмір бюджетного призначення визначений згідно з проектом кошторису по спеціальному фонду на 2023 рік.